



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/022/12

No. Z/12/022/12

Dostawca: KONTAKT-SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwińska 21
Supplier: 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland
(Name and address)

Producent: KONTAKT-SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwińska 21
Manufacturer: 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, naścienne, pojedyncze lub podwójne,
(Name of the product) dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, z przesłonami tulejek
stykowych lub bez,
z zaciskami gwintowymi.

Fixed, surface-type, single or double, two pole with
earthing contact socket-outlets, with or without shutters,
with screw-type terminals.

Typ (model): Seria series: PROTECTOR, Typ type:
(Type (model): (A): PGZ1z/.. - z przesłonami with shutters
PGZ1/.. - bez przesłon without shutters
(B): PGZ1-2z/.. - z przesłonami with shutters
PGZ1-2/.. - bez przesłon without shutters

Dane techniczne: 16 A; 250 V~; IP44; (A): 2P+ $\frac{N}{PE}$; (B): 2x(2P+ $\frac{N}{PE}$)
(Technical data)

System certyfikacji: 1b według Przewodnika ISO/IEC 67
(Certification system: 1b according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
(Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009 (IEC 60884-1:2002+A1:2006) PN-E-93201:1997	LO-12.110	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

x up, Brorowicz
Teodor Pysznik

Warszawa, 2012-08-24