



GNIAZDO G-33

Przeznaczenie

Gniazdo G-33 służy do łączenia czujek pożarowych z instalacją sygnalizacji pożarowej. Jest przeznaczone do instalowania w nim czujek iskrobezpiecznych DIO-37Ex i PUO-35Ex.

Budowa

Gniazdo G-33 wyposażone jest w cztery zaciski:

- zacisk (1) „minusa” linii dozorowej,
- dwa zaciski (3 i 3’), wejście i wyjście „plusa linii dozorowej”, zwierane kontaktem czujki, w celu zapewnienia kontroli ciągłości linii (kontroli wyjęcia czujki),
- zacisk (2) do dołączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ-31.

Gniazdo jest mocowane do sufitu za pomocą dwóch wkrętów i kołków rozporowych. Gniazdo ma dwie dławnice przewodów instalacji przelotowej, natynkowej oraz pierścień przykręcanych trzema wkrętami, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania narzędzia.

Dane techniczne

Średnica dołączanych przewodów	max 2 mm
Wymiary	∅ 118 x 47 mm
Rozstaw otworów do mocowania	140 mm